PLANTA BAIXA ELÉTRICO

ESCALA 1:50

ÁREA: 100,00m²

QUADRO GERAL DE CARGAS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 01

	CIRCUITO	ILUMINAÇÃO Fluoresc. de teto 2x32	ILUMINAÇÃO De teto 1x100	TOMADAS DE ENERGIA 100	TOMADAS DE ENERGIA 600	TOMADAS DE ENERGIA 3.500	TOTAL W	FIO mm2	DISJUNTOR A	FASE RST N
CEEE - 15 ELEMENTOS	CIRC. 1	27					1.728	2,5	10	R
	CIRC. 2			23	03		4.100	2,5	20	S
	CIRC. 3			17			1.700	2,5	20	R
	CIRC. 4					01	3.500	2,5	20	R
	CIRC. 5					01	3.500	2,5	20	R
	CIRC. 6					01	3.500	2,5	20	R
	CIRC. 7					01	3.500	2,5	20	R
	CIRC. 8					01	3.500	2,5	20	S
	CIRC. 9					01	3.500	2,5	20	S
	CIRC. 10					01	3.500	2,5	20	S
	CIRC. 11					01	3.500	2,5	20	S
	RESERVA									
	RESERVA									
	RESERVA									
	RESERVA									
TOTAL GERAL		27	00	40	03	08	35.528W	10 mm2	50 A	RS N

ELÉTRICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação Unidade Básica de Saúde	ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Maria Ranzan esquina com Rua Alberto Tressoldi	DATA: ABRIL/2018
CONTEÚDO: ELÉTRICO – Planta Baixa	Nº DO PROJETO:
	ÁREA: 455,00 m²
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: Valdemar Martins, Engenheiro Civil, CREA/SC 132308-7	PRANCHA: 01
	DESENHISTA: Valdemar
	ARQUIVO: UNIDADESANITARIA.dwg