



Base da ETA
Escala: 1:50




Corte C-C'
Escala: 1:25





Base da ETA - Ferragem
Escala: 1:50

- OBSERVAÇÕES:
- Concreto com fck=20MPa;
 - Cobrimento de 4,0cm;
 - Resistência do solo mínimo de 0,15MPa;
 - Nivelar e compactar o solo adequadamente;
 - Lançar camada de brita 1 sobre o solo preparado com e=6cm;
 - Espessura do complemento da laje - 7,0cm;
 - Espessura da laje nova - 15,0cm;




Detalhe
Escala: 1:25

Cercamento
Escala: 1:100



Portões de acesso
Escala: 1:50



Mourão de concreto
Escala: 1:50



MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA			
DESCRIÇÃO Estação de Tratamento de Água		ESCALA: INDICADA	
BARRIO DA OBRA Linha Três Irmãos		DATA: julho/2021	
CONTEÚDO Planta baixa, estrutural, cercamento e detalhes construtivos		ÁREA:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO Eng. Civil Valdemar Martins CREA-SC n. 132308-7		PRANCHAS: 03/03	DESENHO: Valdemar ARQUIVO: ETA Linha 3 Irmãos