


ESGOTO

ESCALA 1:75


LEGENDA:

- C.S. - Caixa Sifonada sem Greiha
- C.S.G. - Caixa Sifonada com Greiha
- R.S. - Ralo Sifonado
- C.I. - Caixa de Inspeção
- C.G. - Caixa de Gordura
- C.A. - Caixa de Areia
- Tubulação Pluvial



DETALHE 01

ESCALA 1:25




MONOBLOCO

Observações:

- Período de limpeza projetado: 1 ano;
- Observar as disposições construtivas da NBR 13969/1997;
- Observar afastamento mínimo de 1,50m de divisas e ou edificações.
- Executar a fossa e sumidouro afastados no mínimo 1,50m de divisas ou da edificação;
- Todas as tubulações deverão ter calamento mínimo de 2%.


CAIXA DE GORDURA

ESCALA 1:25




PLANTA BAIXA

CORTE




DETALHE 02

ESCALA 1:25




CAIXA DE AREIA

ESCALA 1:25




PLANTA BAIXA




CORTE

CAIXA DE INSPEÇÃO

ESCALA 1:25




PLANTA BAIXA




SUMIDOURO

ESCALA 1:25




PLANTA BAIXA



CORTE

Figura 01 - Dimensões do equipamento (mm).



- * Todos canos são em Ø 100 mm, exceto saída biogás em 25 mm
- * Dimensões em milímetros (mm)



MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRIÇÃO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	ESCALA:	INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA:	LINHA FERNANDO MACHADO	DATA:	Novembro/2021
CONTEÚDO:	Sistema Pluvial e Sanitário	N.º DO PROJETO:	5.200
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:	Eng. Civil Claudete Skowronski Canal CREA n.º 063.131-9	PRANCHAS:	05
		DESENHISTA:	Claudete
		ÁREA:	552,79 m2
		ARQUIVO:	