PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESC.: 1/100



Legenda:

- Caixa de passagem elétrica tampa concreto
- Caixa de passagem elétrica tampa metálica
- Eletroduto subterrâneo Ø1"
- Eletroduto subterrâneo
- Poste de concreto existente
- Poste de aço H: 4m com 2 luminárias LED







Medição com Lente



NOTAS

1. As tampas das caixas de passagem deverão ser obrigatóriamente de Ferro Fundido Nodular padrão Celesc;
2. Para esse tipo de instalação, solicitar autorização prévia da Celesc;
3. Medidas em centímetros quando não indicado a unidade de medida;
4. O ramal de carga não pode cruzar via pública.
5. A Caixa e Tomadas deverão conter identificação do fabricante e IP
6. Deve ser instalado DPS na caixa de tomadas.

PROJETO DRENAGEM

ESC.: 1/100



INSTALAÇÃO DE POSTE E LUMINÁRIAS



Documento assinado digitalmente
gov.br
MIRELI PEZZINI ROCHA
Data: 21/11/2024 09:47:10 -03:00
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CORDILHEIRA ALTA
GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRIÇÃO: PRAÇA DO DISTRITO DE FERNAND MACHADI	ESCALA: Indicada
ENDEREÇO DA OBRA: Rua 7 de Setembro – Dist. Fernando Machado – Cordilheira Alta	DATA: Nov./2024
CONTEÚDO: Projeto Inst. Elétricas e Drenagem: Planta e Detalhamentos	ÁREA: 1.153,00m²
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: Mireli Pezzini Rocha CREA-SC 123037-7	PRANCHA: 02/02
	DESENHO: Fernanda Breassini
	ARQUIVO: ------